

§ 23c Veröffentlichungspflichten der Netzbetreiber (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG)

Stromkreislänge

	HS	MS	NS
Freileitung	0,00 km	0,00 km	0,00 km
Kabel	0,41 km	50,56 km	79,80 km

Installierte Leistung

HS/MS	40,00 MVA
MS/NS	58,50 MVA

die im Vorjahr entnommene Jahresarbeit

MS	30.051.046 kWh
MS/NS	125.725.169 kWh
NS	1.464.555 kWh

die Anzahl der Entnahmestellen

MS	20
MS/NS	758
NS	85
NS o. LM	35

<u>Einwohnerzahl im Netzgebiet</u>	63
<u>versorgte Fläche</u>	0,92 km ²
<u>geographische Fläche des Netz</u>	1,15 km ²
<u>grundzuständigen MSB</u>	Mainsite GmbH & Co KG

Zeitgleiche Jahreshöchstlast 22.382 kW 29.01.2024

Verlustenergie

HS	4.222.769 kWh	2,69%	
HS/MS	190.363 kWh	0,12%	
MS	318.019 kWh	0,20%	
MS/NS	3.409.226 kWh	2,17%	
NS	49.684 kWh	0,03%	
Summe	8.190.061 kWh	233,54 €/MWh	1.912.706,94 €

